


# COMUNE DI PRATO

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	ENRICO GIARDI
Dirigente AREA OPERE PUBBLICHE E AMBIENTE	Ing. LORENZO FRASCONI
Dirigente SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	Ing. PAOLO BARTALINI
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	REALIZZAZIONE DI TRE SEZIONI DI SCUOLA MATERNA A MEZZANA
UBICAZIONE	VIA VIOTTOLO DI MEZZANA
FASE	PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA	SCHEMATICO COLLEGAMENTI ELETTRICI COMPONENTI CENTRALE TERMICA
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE	Ing. Paolo Bartalini
COLLABORATORI	Geom. Ivo Frosini - Geom. Antonio Silvestri
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI	Ing. Alessandro Becherucci
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI	Ing. Leonardo Cecchi
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI	Ing. Vittorio Bardazzi
SCALA	-
DATA	DICEMBRE 2006



- RS** STAZIONE DI REGOLAZIONE SOLARE  
Completamente accessoriata di:
- Termometri sulle tubazioni di mandata e ritorno;
  - Manometro;
  - Valvola di Sicurezza;
  - Pompa di Circolazione (assorbimento: 0,08 kW);
  - Regolatore digitale.

- P1** POMPA "P1" CIRCUITO DI RISCALDAMENTO:
- Portata 2805 lt/h;
  - Prevalenza 3,50 (mt c.a.)
  - Giri minuto 2300 (nominale)
  - Potenza massima assorbita 0,195 (kW)
  - Alimentazione 230V
  - Comando e controllo dalla caldaia

- P2** POMPA "P2" RICIRCOLO SANITARIO:
- Portata 450 lt/h;
  - Prevalenza 1,50 (mt c.a.)
  - Giri minuto 1200 (nominale)
  - Potenza massima assorbita 0,068 (kW)
  - Alimentazione 230V
  - Comando e controllo dall'orologio