



P1 - Elettropompa KSB Rietherm C40/70D , motore trifase 400V 50 Hz, 320 W

P2 - Elettropompa KSB Rietherm C25-60E , motore monofase 230V 50 Hz, 100 W, attacchi filettati ISO 7/1 Rp 1"xG1"1/2

| LEGENDA LINEE IDRICHE | |
|-----------------------|-----------------------|
| --- AF --- | ACQUA FREDDA |
| - - - AC - - - | ACQUA CALDA |
| ----- ACR ----- | ACQUA CALDA RICIRCOLO |
| --- AF --- | ACQUA FREDDA |
| - - - AC - - - | ACQUA CALDA |
| ----- ACR ----- | ACQUA CALDA RICIRCOLO |
| | NUOVE LINEE |
| | LINEE ESISTENTI |

| SIMBOLO | DESCRIZIONE | SIMBOLO | DESCRIZIONE |
|---------|----------------------------------|---------|---------------------------|
| | VALVOLA DI INTERCETTAZIONE | | MANOMETRO |
| | VALVOLA DI RITEGNO | | TERMOMETRO A QUADRANTE |
| | VALVOLA A SFERA | | SONDA DI TEMPERATURA |
| | RACCORDO A MANICOTTO A TRE PEZZI | | CONTATORE PER ACQUA O GAS |
| | VALVOLA A 3 VIE MOTORIZZATA | | DISCONNETTORE IDRALICO |
| | VALVOLA A 2 VIE MOTORIZZATA | | IMBUTO DI SCARICO |
| | VALVOLA SOLENOIDE | | |
| | VALVOLA DI SICUREZZA | | |

comune di PRATO

| | |
|--|--|
| ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI | ENRICO GIARDI |
| SETTORE LL | EDILIZIA PUBBLICA-SERVIZIO LAVORI PUBBLICI |
| DIRIGENTE DI SETTORE | Ing. PAOLO BARTALINI |
| DIRIGENTE DEL SERVIZIO | Ing. PAOLO BARTALINI |
| CODICE FISCALE | 84006890481 |
| OGGETTO | Edificio Polisportivo LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO PISCINA OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE |
| UBICAZIONE | VIA Galcianese |
| FASE | PROGETTO ESECUTIVO |
| ELABORATO | OPERE IMPIANTI MECCANICI IMPIANTO IDRICO SANITARIO SCHEMA CENTRALE IDRICA |
| M011 | |
| PROGETTISTA OPERE EDILI | Arch. Iacopo PETTINI |
| COLLABORATORE OPERE EDILI | Arch. Speranza DELOGU |
| PROGETTISTA IMPIANTI TECNOLOGICI | Ing. Dante DI CARLO |
| COLLABORATORE IMPIANTI TECNOLOGICI | Ing. Michela MARTINI |
| PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI | Ing. Alfredo LUCIA |
| COLLABORATORE IMPIANTI ELETTRICI | P.I. Alessio COMPARINI |
| SCALA | |
| DATA | giugno 2007 |
| © Comune di Prato - vietata la riproduzione anche parziale | |