NOTE PARTICOLARI SUGLI IMPIANTI GIA' PARZIALMENTE REALIZZATI:

– CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE E SCATOLE FRUTTI GIA' INCASSATI SOTTO INTONACO CON TRACCE GIA' CHIUSE IN INTONACO GIA FINITO A VELO A PARETE E/O SOFFITTO MA CON TRACCIATI A PAVIMENTO E RACCORDO DELLE CANALIZZAZIONI AI QUADRI IN BUONA PARTE DA ESEGUIRE.

NOTE PARTICOLARI SUGLI IMPIANTI ANCORA DA REALIZZARE E/O DA ULTIMARE:

– VERIFICA DELL'INTEGRITA' DELLE TUBAZIONI E DEI RACCORDI TUBO SCATOLA, TUBO–CASSETTA, TUBO–GUAINA DELL'IMPIANTO GIA' REALIZZATO, INSTALLAZIONE DEI TRATTI NON PRESENTI ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI TRATTI DANNEGGIATI E NON IDONEI (es: tratti con tubazioni schiacciate o rotte);

– DISTRIBUZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO DATI–FONIA CON CAVI DERIVATI A PARTIRE DAL RACK–DATI ESISTENTE (DI CUI SI PREVEDE SOLO L'AMPLIAMENTO) ATTRAVERSO LE CANALIZZAZIONI GIA' PRESENTI ED IN QUELLE DI NUOVA INSTALLAZIONE; DERIVAZIONE ALLE SCATOLE FRUTTI ED LLE PRESE SECONDO LA PLANIMETRIA DI PROGETTO CON SIGLATURA DEI CIRCUITI;

– INSTALLAZIONE DELLE PRESE PER FONIA E/O DATI DA MONTARE NELLE SCATOLE FRUTTI ESISTENTI E CORRISPONDENTI SECONDO LA PLANIMETRIA DI PROGETTO;

–INSTALLAZIONE DELL'ARMADIO DATI, RACCORDO DI TUTTE LE CANALIZZAZIONI IVI CONFLUENTI ED ATTESTAZIONE E COLLEGAMENTO DI TUTTI I CAVI AL SOTTO–RIPARTITORE;

– CHIUSURA DELLE CASSETTE DI DERIVAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE PLACCHE SULLE PRESE INSTALLATE;

–COLLAUDO E CERTIFICAZIONE SULL'IDONEITA' DELL'IMPIANTO PER LA CATEGORIA 5E PREVISTA IN PROGETTO

PIANO PRIMO



NOTE GENERALI

A IMPIANTO CON GRADO DI PROT. MIN. IP44 NEL CONT.FITTO, SOTTO PAV. E NELLE PARETI MOBILI; IP4X AI SENSORI INTERNI ED AGLI IMP. INCASSATI NELLA MURATURA.

B NON SONO AMMESSE GIUNZIONI DI CONDUTTORI NEI CANALI; OGNI GIUNZIONE DOVRA' AVVENIRE ENTRO SCATOLE CON GRADO DI PROTEZIONE MIN. IP44 A MEZZO MORSETTI IDONEI

C TUTTI I MATERIALI PLASTICI IMPIEGATI DOVRANNO ESSERE DEL TIPO AUTOESTINGUENTE SECONDO LA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE A 850°C

D TUTTE LE DERIVAZIONI O LE USCITE IN CAVO DAL CANALE DOVRANNO ESSERE REALIZZATE CON APPOSITI PRESSACAVI

E IL CANALE ELETTRICO E QUELLO IMP.SPECIALI DOVRANNO ESSERE POSATI AFFIANCATI AD UNA DISTANZA MINIMA DI 30cm

F I TRACCIATI DEI CANALI SONO REALIZZATI IN FUNZIONE DELLE TUBAZIONI IDRICHE DEI FAN–COIL SOTTO PAV. ED I CANALI CDZ NEL CONT.FITTO; DOVRANNO COMUNQUE ESSERE VERIFICATI IN SEDE DI ESECUZIONE ONDE EVITARE POSSIBILI INCROCI

G PER L'INTERPRETAZIONE DEI DISEGNI SI DOVRA' FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA LEGENDA SIMBOLI GRAFICI SPECIFICATA NELLA TAVOLA "PARTICOLARI E SIMBOLI GRAFICI" ALLEGATA AL PROGETTO

PVC ø mm PVC — TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DA ESEGUIRE IN TUTTO L'EDIFICIO DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO

	ARREDI, ARCHITETTONICO, SCRITTE, QUADRI ELETTRICI, LEGENDA, DENOMINAZIONE CIRCUITI
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA, PUNTI DI CONNESSIONE TELEFONICA, TV E DIFFUSIONE SONORA
	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI SPECIALI
	DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI ALLARME ANTINTRUSIONE

N.B.

LA PRESENTE TAVOLA E' DA RITENERSI VALIDA SOLO E SOLTANTO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN ESSA RIPORTATI;

LA CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DELLE OPERE CIVILI (ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI, ECC.) NONCHE' QUELLA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E MECCANICI E' RIPORTATA NEI RISPETTIVI ELABORATI GRAFICI.

PLANIMETRIA GENERALE Scala 1:500





PIANO TERRA

	COMUNE DI PRATO
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	Gerardina Cardillo
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA	Responsabile Ing. Paolo Bartalini
CODICE FISCALE	84006890481
OGGETTO	**OFFICINA GIOVANI EX MACELLI PUBBLICI** Progetto opere di rifinitura II lotto lavori di ristrutturazzione per la creazione di un centro culturale **PROGETTO ESECUTIVO**
UBICAZIONE	Piazza Macelli
E18	**BLOCCO 3** **PIANI TERRA E PRIMO: Planimetria distribuzione impianti speciali**
TAVOLA	**STATO DI PROGETTO**
SCALA	1:50
R.U.P.	Geom. Stefano Totti
PROGETTISTA OPERE EDILI	Geom. Stefano Totti
PROGETTISTA IMP.ELETTRICI	Dott. Ing. Andrea Carlesi
DATA	Gennaio 2009

© COMUNE DI PRATO - SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E' VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL DOCUMENTO