

NOME	IMPIANTO : DIREZIONE DIDATTICA			
	N° elementi	alluminio	N° colonne	n°corpi scald.
Ingresso	11	X	70	1
1	11	X	70	1
2	12	X	70	1
3	11	X	70	1
Archivio	8	X	70	1
Bagno	4	X	60	1
Uff. Dirigente	11	X	70	1

## COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

### Generatori di calore

Num.	costruttore	modello	Potenza termica del focolare nominale KW	Potenza termica utile nominale massima KW
1	N°1 caldaia COSMOGAS	BMS 10/20	25,6	23

### Gruppo Frigo / Condizionatori Aria

Numero	Costruttore	Modello	Potenza Frig W	Potenza Risc W
1	LG	k1862cl	5274	4536
1	LG	LS-J0962CL	2637	2268