

NOME	IMPIANTO : ELEMENTARE RODARI				
	N° elementi	alluminio	n. colonne	Lungh. batteria	n. corpi scaldanti
fancoil					
Ingresso				100	2
Mensa				130	1
Mensa				100	2
Mensa				69	2
Corrid. mater				69	4
Corrid. Mat				100	1
Radiatori					
st. 31	6	x			1
st. 30	11	x			1
28	10	x			1
27	19	x	13cm		2
26	19	x	13		2
corridoio	17	x	12		2
24	17	x	13		2
Fancoil corridoio				69	1
radiatori					
stanza23	12	x	13		1
21	17	x	13		1
20	11	x			1
20	5	x			1
Fancoil mensa			69		1
Rad mensa	19	x	13		2
Rad. mensa	12	x	13		1
Rad. aula	17	x	13		1
Fancoil teatro				130	1
Fancoil teatro				130	1
Fancoil stanza 003	14	X			1
Stanza 04	26	X			1
Fancoil biblioteca				100	2
Fancoil stanza 07				69	1
Rad. Stanza 08	8	X			1
Rad. Stanza 09	5	X			1
Rad. Stanza 11	5	x			1
Rad.stanza 13	4	x			1
Fancoil corridoio				69	1
Rad. 14	18	X			2
Rad 15	18	X			2
Rad 16	18	X			2
Fancoil atrio				69	1
Rad. corridoio 1° piano	10	X			1
Rad. st. 12	19	X	13		1
Rad. Biblioteca	17	X	13		2
Fancoil corr. 1				100	1
Rad.stanza 1.010	17		13		2
Rad.stanza 1.009	17		13		2
Rad.stanza 1.008	17		13		2
Rad.stanza 1.007	17		13		2
Fancoil stanza 1.013				69	1
Fancoil stanza 1.014				100	1
Fancoil Corrid. 1°				135	2
Rad. Stanza1.006	5	x			1
Rad. 1.005	11	x			1

Rad.Stanza 1.004	17	X		13	2
Rad. Stanza 1.003	17	X		13	2
Rad.Stanza 1.002	17	X		13	2
Fancoil corridoio				100	3
Rad. Stanza 1.001	17	X		13	2
Rad. Stanza 1.018	5	X			1
Rad. Stanza 1.017	4	X			1
Rad. Stanza 1.017	13	X			1
Rad. Stanza 1.016	13	X			1
Rad. Stanza 1.016	8	X			1
Spogl- B	15	X			2
Corridoio	17	X			2
0.047	7	X			1
Spogl. A	9	X			2
Spogl. A	15	X			1
Uta Pal.				188	1

### COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

#### Generatori di calore

Num.	costruttore	modello	Potenza termica del focolare nominale KW	Potenza termica utile nominale massima  KW
1	N° 2 VITOPLEX 300		285	309
2	VITOPLEX 300		285	309
3	RIELLO	RS 300	130	350
4	RIELLO	RS 30	130	350

#### Pompe di circolazione, Vasi di espansione , bollitori ecc.

Posizione	Costruttore	Modello	Matricola	Potenza KW
P1	WILO	TOP S/SV 40/4	2048339/10W43	90-205
P2	WILO	TOP S40/4	20483225/06/04	90-195
P3	KSB RIOVAR	42/7D	2007/ 163	230-106
P4	WILO TOP	SD 32/7	100263	90-185
P5	WILO TOP	SD 40/7	100061	185-370
P6	WILO	DPN 65-180	120914698	1,5-1,8
P7	WILO	STAR Z 25/6	4047573-02-03	50-99
P8	N° 2 VASI DI ESPANSIONE ELVI			24 LT
P9	N° 2 VASI DI ESPANSIONE ELVI			35 LT
P10	N° 2 VASI DI ESPANSIONE ELVI			5 LT
P11	MIX SIEMENS	LANDIS	SQL 33	
P12	MIX SIEMENS	SQX 62		
P13	BOLLITORE			LT 1000