comune di
PRATO
Codice Fiscale: 84000890481

Progetto:
Nuova Scuola Materna di n. 6 sezioni
in Viale Montegrappa, località PONZANO

Titolo:
IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE - AREA ESTERNA

Fase: **PROGETTO ESECUTIVO**

Assessore ai Lavori Pubblici	**Roberto Caverni**
Settore 4 Area Tecnica	**Servizio 4S Edilizia Pubblica e Cimiteri**
Dirigente del Servizio	**Ing. Paolo Bartalini**
Responsabile Unico del Procedimento	**Arch. Luca Piantini**

Progettisti

Progettista opere architettoniche
Arch. Mauro Frate - Capogruppo
Arch. Piero Vincenti
Arch. Augusto Andriolo
Arch. Nicola Rossi

Progettista opere strutturali
Ing. Andrea Rigato

Progettista impianti meccanici ed elettrici
PROTECNO Engineering srl
Consulting Engineering & Project Management for Sustainable Energy Systems

Consulenza progettazione acustica
Studio Pro.Tecno srl

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Arch. Luca Piantini

Tavola: **IE07**
Scala: 1: 100
Spazio riservato agli uffici:

© Copyright Comune di Prato - Servizio Edilizia Pubblica e Cimiteri
è vietata la riproduzione anche parziale del documento

data: **luglio 2011**

LEGENDA SIMBOLI		
SIMBOLO	N°	DESCRIZIONE
	1	POZZETTO PBn° DIM. 100X100X100 cm PER TRASPORTO CORRENTI FORTI
	2	POZZETTO PREFABBRICATO PBDn° DIM. 60X60X60 cm PER TRASORTO CORRENTI DEBOLI
	3	POZZETTO PREFABBRICATO PBDn° DIM. 60X60X60 cm PER TRASORTO CORRENTI FORTI/DEBOLI
	4	POZZETTO PSn° DIM. 60X60X60 cm PER TRASPORTO LINEE SERVIZIO A RETE TELECOMUNICAZIONE
	5	CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO E/O FLESSIBILE PER TRASPORTO CORRENTI FORTI
	6	CAVIDOTTO IN PVC RIGIDO E/O FLESSIBILE PER TRASPORTO CORRENTI DEBOLI
	7	CAVIDOTTO PER TRASPORTO LINEE SERVIZIO A RETE TELECOMUNICAZIONE
	8	CONDUTTURA IN DISCESA – IN SALITA – PASSANTE
FTG/CT3 1425 TPF	9	CONDUTTURA IN TUBO AD INCASSO – TUBO IN PVC FLESSIBILE
FT3 FT3 1425 TPR	10	CONDUTTURA IN TUBO A VISTA – TUBO IN PVC RIGIDO
TM2	11	MATERIALE DEL SUPPORTO DELLA CONDUTTURA – TUBO METALLICO ACCIAIO ZINCATO
TPF	12	MATERIALE DEL SUPPORTO DELLA CONDUTTURA – TUBO IN PVC FLESSIBILE
TPR	13	MATERIALE DEL SUPPORTO DELLA CONDUTTURA – TUBO IN PVC RIGIDO
	14	CONDUTTURA ATTRAVERSANTE DAL PAVIMENTO – DAL SOFFITTO – DALLA PARETE

PIANTA DI RIFERIMENTO

COLLEGAMENTO ALLA RETE TELECOM O DI ALTRO OPERATORE PRESCELTO

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA (NICCHIA CONTATORE ENEL)